

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	8.426.216 kWh
negativ	-8.426.216 kWh
Pmax Band	9.431 kW
Pmin Band	-9.284 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	1.079.603	-1.351.751
Februar	1.526.536	-388.565
März	545.473	-1.038.261
April	1.127.060	-620.731
Mai	965.012	-202.108
Juni	499.725	-14.892
Juli	377.520	-55.311
August	150.612	-193.274
September	270.635	-150.057
Oktober	669.491	-598.803
November	769.096	-1.272.048
Dezember	445.452	-2.540.416
Jahr 2016	8.426.216	-8.426.216