Telefon: 0 74 22/95 34-370 • Telefax: 0 74 22/95 34-396 • www.stadtwerke-schramberg.de

STADTWERKE SCHRAMBERG

Anlage 2

1) Netzanschluss Niederdrucknetz bis 8 m³/h < 100 mbar



1. Hauseinführung mit Hauptabsperrarmatur
2. Gasströmungswächter
3. Gaszählereckhahn am Zählerein- und Ausgang
4. Gaszähler (Eigentum SWS)
5. Gasströmungswächter wird bei > 1 Zähler erforderlich
6. Zählerregler (Eigentum SWS) Pa = 22 mbar

2) Netzanschluss Niederdrucknetz 8 bis 80 m³/h < 100 mbar



1. Hauseinführung mit Hauptabsperrarmatur
2. Gasströmungswächter
3. Gaszählereckhahn am Zählerein- und Ausgang
4. Gaszähler (Eigentum SWS)
5. Gasströmungswächter wird bei > 1 Zähler erforderlich
6. Hausdruckregler (Eigentum SWS) Pa = 22 mbar

3) Netzanschluss am PN 1/PN 4 Netz



1. Hauseinführung mit Hauptabsperrarmatur
2. Gasströmungswächter
3. Gaszählereckhahn am Zählerein- und Ausgang
4. Gaszähler (Eigentum SWS)
5. Gasströmungswächter wird bei > 1 Zähler erforderlich
6. Gasdruckregelgerät (Eigentum SWS) Pa = 22 mbar
7. T-Stück mit 1/2" Stopfen (manipulationssicher) Fabr. Schmieding
8. Nippel Baulänge 100 mm